TU Rozdzielnica RWN 4x24



1.	Obwód	Zasilanie	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2.	Opis T U	Wyłącznik główny	Lampka modułowa	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie ewakuacyjne awaryjne	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A czerwone	Gniazda 230V 10A czerwone	Centrala alarmowa	Centrala oprav awaryjnych	Domofon
3.	Moc inst. [kW]	23,99		0,55	0,33	1,14	0,52	0,07	1,14	0,52	0,09	0,27	0,26	1,20	1,00	0,40	0,80	0,60	0,40	0,80	0,80	1,20	1,00	0,20	0,20	0,80	0,40	0,20	0,20	0,20
4.	Kabel, przewód	5xLY10mm²	3xLgY 1.5 mm²	YDYpżo3x1,5	YDYpżo3x1,5	YDYpżo4x1,5	YDYpżo4x1,5	YDYpżo3x1,5 RFX 2x0,8	YDYpżo4x1,5	YDYpżo4x1,5	YDYpżo3x1,5 YTKSY 1x2x0,8	YDYpżo3x1,5	YDYpżo3x1,5 YDYżo3x1,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x1,5	YDYpżo3x1,5
5.	Oznaczenie proj.																		PEL4							PEL1	PP2	CA	CR	
6.	Numer pom.			Z1-Z4,Z22	Z5-Z9,Z11,Z20-Z21	Z18	Z19	zew.	Z6	Z7	Z1,Z3,Z5-Z7,Z10, Z16-Z18	Z10,Z13-Z13, Z15-Z16,Z17	Z5	Z6-Z7	Z6-Z7	Z12	Z13	Z14	Z13>Z14	Z2-Z4,Z22	Z4	Z18-Z19	Z18>Z19	Z5	Z8,Z11,Z20	Z6,Z18	Z4	Z22	Z22	



28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	44	45	46
Pralka	Suszarka	Wentylator	Wentylator	Centrala SF02HW	Kurtyna	Pompa	Pompa	Centrala TR09HW	Zmywarka 400V	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda 230V 10A	Gniazda czajnik	Gniazda kuchenka mikrofalkowa	Kurtyna	Główny punkt dystrybucji	Oświetlenie terenu
2,10	2,10	0,30	0,35	0,20	3,00	0,15	0,15	2,12	5,50	0,60	0,60	0,40	0,80	0,60	0,40	2,50	1,50	3,00	1,50	0,15
YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YKYżo3x1,5	YKYżo3x1,5	YDYpżo3x1,5	YDYpżo3x2,5	H05VV4F3x1,5	H05VV4F3x1,5	YDYżo5x2,5	YDYpżo5x4	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YKYżo3x2,5
P	S	W2	W1	C2		P1	P2	C1	Z	PEL1,PEL2,PEL3	PEL1,PEL2,PEL3	PP2							GPD	
Z12	Z12	Dach	Dach	Z17	Z1	Z18	Z6	Z14	Z16	Z6	Z18	Z4	Z15	Z15	Z17	Z15	Z15	Z17	Z22	Teren

OCHRONA OD PORAŻEŃ
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

Układ sieci TN-S

Gniazda 230V	Pi=35,00kW	k=0,5	Ps= 14,5
Ośw	Pi=4,89kW	k=0,7	Ps= 3,42
Urządzenia	Pi=3,07kW	k=1,0	Ps= 3,07



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt i dwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 11 nastąpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

DOMINO
grupa architektoniczna
tel. 71-140 Szczecin fax
(091) 48-740-70 ul.Mickiewicza 118/5 (091) 48-774-19

projekt / obiekt:
ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKALNEJWIELORODZINNEJ
"WRZOSOWE WZGÓRZE"
BUDYNEK 1 typ C1 - PROJEKT ZAMIENNY,
PRZEBUDOWA PARTERU NA ŻŁOBEK

adres:
ul. Szosa Polska - Polikola w Szczecinie
nr działki 45/15

Inwestor/ adres:
Szczecińskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
70-302 Szczecin ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1

rysunek / temat / tre ść:
ROZDZIELNICA TU

autor / projektant:		podpis:
mgr inż.	Tadeusz Konieczny upr.nr 239/Sz/94	
mgr inż.	Emilia Słowakiewicz	
mgr inż.	Mirosław Konieczny	
sprawdził/a/o:		
mgr inż.	Adam Wierzbowski upr.nr ZAP/0189/POOK/08	

faza:	branża:	rys.-nr:
PW	ELEKTRYCZNA	4
skala:	miejsce i data: Szczecin 03.2017r.	