

Szczecin, dnia 17.12.2018 roku

L. dz. STBS/DI/SPI/KW/...../2018

.....
.....
.....

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „wykonanie robót budowlanych mających na celu wykończenie i adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w parterze budynku przy ul. Bronisława Sobola w Szczecinie na Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” wraz z wyposażeniem gastronomicznym pomieszczenia cateringu oraz zagospodarowaniem terenu przynależnym do lokalu żłobka” - ogłoszenie nr 658864-N-2018 z dnia 2018-12-07 r.

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz **Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 1 - zwani dalej Zamawiającym, odpowiadają na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1

W związku z koniecznością udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonanie prac z wyłączeniem m.in. urządzeń sanitarnych prosimy o potwierdzenie, czy dotyczy to również urządzeń wentylacyjnych?

Odpowiedź 1

Odpowiedzi na pytanie 1 Zamawiający udzielił w załączniku nr 12 do SIWZ (odpowiedź nr 64).

Pytanie 2

Czy jest wymagany montaż centrali monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych? Oprawy znajdują się na parterze, dostęp oraz łatwość weryfikacji uszkodzonej oprawy na bieżąco jest weryfikowana w trakcie użytkowania obiektu.

Odpowiedź 2

Proszę o przygotowanie oferty w zakresie zgodnym z dokumentacją.

Zamawiający nie rezygnuje z systemu monitoringu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z uwagi na funkcję projektowanego lokalu jaką jest żłobek, gdzie należy dołożyć szczególnych starań w zapewnienie bezpieczeństwa. Automatyczna kontrola stanu daje pewność sprawności urządzeń przez cały czas, a nie tylko raz w roku w trakcie przeprowadzania obowiązkowych badań.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grażyna Szotkowska