

Szczecin dn.25.03.2019r

OPINIA Nr AM25/03/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych w Szczecinie ul. Getta Warszawskiego nr. 18 dotycząca mieszkania 34 własność ; S.T.B.S sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana.....Leszka Kierszka.....w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia

W związku z czym stwierdza co następuje:

1. Przewód(y) Nr...E1 oraz E3(patrz szkic na odwrocie) odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą)* być przeznaczony(e) do podłączenia:

E1 – Wskazany do potrzeb projektowych

E3 – Wskazany do potrzeb projektowych

2. Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić stały nawiew powietrza

3. Urządzenie(a).....prawidłowo-nieprawidłowo*

4. Rekontrola :

.....
.....
.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 07.07.1994r.Dz.U.Nr 89, poz.414, art.. 7, ust. 2, pkt 1 z dnia 25.08.1994r z późniejszymi zmianami. Przepisy wykonawcze Dz.U.Nr. 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r. Ustawę o ochronie p.poż z dnia 3 listopada 1992r. Dz.u.Nr. 92 poz. 460 oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze z Rozporządzenia M.S.W. i A. z dnia 16.06.2003r Dz.U. Nr. 121 poz 1138 oraz wydane przepisy szczegółowe i obowiązujące normy przedmiotowe.

Potwierdzenie odbioru opinii:

.....

Pieczęć i podpisKI


Leszek Kierszka

71-081 Szczecin, ul. Piękna 9/18


tel: kom: 603 99 095

Nr uor. 341

Opinia ważna 6 miesięcy



Boh. Getta Warszawskiego 18/34



Komin E

Przewód 1 - wolny, do celów projektowych

Przewód 2 - wentylacja łazienki m44

Przewód 3 - istniejąca wentylacja kuchni, do celów projektowych

Przewód 4 - wentylacja łazienki m32

Przewód 5 - łącznik po kotle gazowym m32

Przewód 6 - wentylacja kuchni m34, m39, m44

MISTRZ KOSZCIELNIAWSKI

Leszek Kierszka

71-081 Szczecin, ul. Piekno 9/18

tel. kom. 303 99 905

Nr upr. 341