


Wzrost
2.04.2019
30.04.2019
P. K. Kierszka
OPINIA RM//18/04/2019

Szczecin dn.18.04.2019



Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych
w.....Szczecin.....ul.....Piastów.....nr.....63.....
dotycząca mieszkania nr...14...będący własnością.....STBS.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego
Pana.....Leszek Kierszka.....w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia

W związku z czym stwierdza co następuje:

- 1.Przewód(y)A4 B1 B4.(patrz szkic na odwrocie) odpowiadają
wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą)
być przeznaczony(e) :

Przewód A4 – do celów projektowych
Przewód B1 – do celów projektowych
Przewód B4 – do celów projektowych

3. Urządzenie(a).....prawidłowo-nieprawidłowo*

4. Celam prawidłowego działania urządzeń należy :

- przewód A4 zabezpieczyć wkładem kominowym (przewód podymowy)
- przewód przeznaczony dla kotła CO gazowego zabezpieczyć odpowiednim wkładem kominowym
- zapewnić stały dopływ powietrza z zewnątrz budynku
- Po wykonaniu zgłosić do rekontroli

Rekontrola Dnia

.....
.....
.....
.....

Pieczęć i podpis


Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 07.07.1994r.Dz.U.Nr 89, poz.414, art. 7, ust. 2, pkt 1 z dnia 25.08.1994r z późniejszymi zmianami. Przepisy wykonawcze Dz.U.Nr. 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r. Ustawę o ochronie p.poż z dnia 3 listopada 1992r. Dz.u.Nr. 92 poz. 460 oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze z Rozporządzenia M.S.W. i A. z dnia 16.06.2003r Dz.U. Nr. 121 poz 1138 oraz wydane przepisy szczegółowe i obowiązujące normy przedmiotowe.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opinia ważna 1 rok

MISTRZ KOMINIARSKI
Leszek Kierszka
71-081 Szczecin, ul. Piłkarska 9/18
tel. kom. 603 99 905
Nr. dor. 341

Pieczęć i podpis



Komin A

Przewód 1 - wolny

Przewód 2 - wolny

Przewód 3 - piec kaflowy elektryczny m16

Przewód 4 - wolny, do dyspozycji projektanta

Komin B

Przewód 1 - wolny, do dyspozycji projektanta

Przewód 2 - wentylacja kuchni m12

Przewód 3 - kocioł CO m9

Przewód 4 - wolny, do dyspozycji projektanta

Przewód 5 - wentylacja łazienki m12

Przewód 6 - wentylacja kuchni m14 (do likwidacji), wentylacja kuchni i łazienki m9, wentylacja kuchni m16

MISTRZ KOMINIARSKI
Leszek Kierszka
 71-081 Szczecin, ul. Piękna 9/18
 tel. kom. 603 99 905
 Nr. dor. 341