

Szczecin dn.22.03.2019r

OPINIA Nr AM22/03/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych w Szczecinie ul.Jagiellońska nr. 76
dotycząca mieszkania 15 własność ; S.T.B.S
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego
Pana.....Leszka Kierszka.....w celu


1. Wskazania miejsca na podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia

W związku z czym stwierdza co następuje:

1. Przewód(y) Nr...D3 oraz D4(patrz szkic na odwrocie) odpowiadają
wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą)*
być przeznaczony(e) do podłączenia:
D3– Wskazany do potrzeb projektowych
D4 – Wskazany do potrzeb projektowych
2. Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych, należy
zapewnić stały dopływ powietrza z zewnątrz i przewód przeznaczony dla kotła CO
zabezpieczyć odpowiednim wkładem kominowym
3. Urządzenie(a).....prawidłowo-nieprawidłowo*
4. Rekontrola :

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 07.07.1994r.Dz.U.Nr 89,
poz.414, art. 7, ust. 2, pkt 1 z dnia 25.08.1994r z późniejszymi zmianami. Przepisy wykonawcze
Dz.U.Nr. 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r. Ustawę o ochronie p.poż z dnia 3 listopada 1992r.
Dz.u.Nr. 92 poz. 460 oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze z Rozporządzenia
M.S.W. i A. z dnia 16.06.2003r Dz.U. Nr. 121 poz 1138 oraz wydane przepisy szczegółowe i
obowiązujące normy przedmiotowe.

Potwierdzenie odbioru opinii




Opinia ważna 6 miesięcy

Pieczęć i podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
Leszka Kierszka
71-081 Szczecin, ul. Piłkarska 9/18
tel. kom. 793 999 905
Nr lic. 341

Jagiellońska 76/15



Komin D

- 1 - wentylacja kuchni m19, istniejąca wentylacja kuchni m15
- 2 - wentylacja łazienki m17, gazowy podgrzewacz wody m15 - do likwidacji
- 3 - wolny do dyspozycji projektanta
- 4 - wolny do dyspozycji projektanta
- 5 - wentylacja kuchni m17

MISTRZ KOWALSKI

Leszek Kierszko

71-081 Szczecin ul. Piłkarska 9/18

tel. kom. 603 88 905

Nr uo. 341