



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH  
*Leszek Kierszka*  
71-081 Szczecin, ul. Piękna 9/18  
NIP 8521851897, REGON 8105487  
tel. kom. 603 260 905

Szczecin dn. 15.04.2019

### OPINIA RM/15/04/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych w..... Szczecin..... ul..... Żółkiewskiego..... nr..... 19.....  
dotycząca mieszkania nr...24.....będący własnością ..... S.T.B.S. ....  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego  
Pana..... Leszek Kierszka..... w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia

W związku z czym stwierdza co następuje:

1. Przewód(y) G1, G3, G5 oraz F4 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają  
wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą)  
być przeznaczony(e) do podłączenia:

Przewód G1 – Istniejąca wentylacja kuchni (zlikwidować wentylacje łazienki)

Przewód G3 – Istniejący kocioł C.O. Gazowe

Przewód G5 – Istniejąca wentylacja łazienki

Przewód F4 – Wolny do ewentualnego podłączenia indywidualnej wentylacji kuchni.

W tym przypadku zlikwidować wentylację kuchni z przewodu G1.

3. Urządzenie(a)..... prawidłowo-nieprawidłowo\*

4. Celam prawidłowego działania urządzeń należy :

- przewód F4 zabezpieczyć wkładem kominowym przewód po dymowy
- Zapewnić stały nawiew powietrza potrzebny do prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych.

Rekontrola

Dnia .....


.....  
.....  
.....  
.....

Pieczęć i podpis

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 07.07.1994r. Dz.U. Nr 89, poz. 414, art. 7, ust. 2, pkt 1 z dnia 25.08.1994r z późniejszymi zmianami. Przepisy wykonawcze Dz.U. Nr. 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r. Ustawę o ochronie p. poz z dnia 3 listopada 1992r. Dz.U. Nr. 92 poz. 460 oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze z Rozporządzenia M.S.W. i A. z dnia 16.06.2003r Dz.U. Nr. 121 poz 1138 oraz wydane przepisy szczegółowe i obowiązujące normy przedmiotowe.

Potwierdzenie odbioru opinii:



Opinia ważna 6 msc



MISTRZ KOMINIARSKI  
*Leszek Kierszka*  
71-081 Szczecin, ul. Piękna 9/18  
tel. kom. 603 260 905  
Nr uo. 341

Pieczęć i podpis

F



**Legenda:**

**Komin G:**

- 1-Wentylacja kuchni m13, m16, m20, oraz (m24 istniejąca)
- 2-Rezerwa
- 3-Kocioł C.O.Gazowe m24
- 4-Przeznaczony dla m13
- 5-Wentylacja łazienki m24 istniejąca
- 6-Kocioł C.O.Gazowy m20

**Komin F**

- 1-Przeznaczony dla m13
- 2-Kominek m20 20
- 3-Piec kaflowy m16
- 4-Wolny dla ewentualnej indywidualnej wentylacji kuchni m24

**MISTRZ KOWALSKI**  
*Leszek Kierszka*  
 71-081 Szczecin ul. Flekna 9/18  
 tel. kom. 603 99 905  
 Nr uor. 341