

Szczecin, dn. 15.04.2019r

OPINIA Nr AB15/04/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych w Szczecinie ul. Małkowskiego nr. 6 dotycząca mieszkania 3 własność ; S.T.B.S sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana Leszka Kierszka w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia

W związku z czym stwierdza co następuje:

1. Przewód(y) Nr...A3, C2, D4 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą)* być przeznaczony(e) do podłączenia:

A3 – po likwidacji pieca kaflowego do dyspozycji projektanta
C2 – po likwidacji pieca kaflowego do dyspozycji projektanta
D4 -wspólna wentylacja kuchni razem z mieszkaniami nr 6 i 9

2. Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania zapewnić stały nawiew powietrza. Przewody C2, A3 zabezpieczyć wkładami kominowymi (przewody podymowe).


W razie zapotrzebowania na większą ilość przewodów zaprojektować i wybudować po zewnętrznej ścianie budynku

3. Urządzenie(a) prawidłowo-nieprawidłowo*

4. Rekontrola :

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 07.07.1994r. Dz.U. Nr 89, poz. 414, art. 7, ust. 2, pkt 1 z dnia 25.08.1994r z późniejszymi zmianami. Przepisy wykonawcze Dz.U. Nr. 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r. Ustawę o ochronie p.poż z dnia 3 listopada 1992r. Dz.U. Nr. 92 poz. 460 oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze z Rozporządzenia M.S.W. i A. z dnia 16.06.2003r Dz.U. Nr. 121 poz 1138 oraz wydane przepisy szczegółowe i obowiązujące normy przedmiotowe.

Potwierdzenie odbioru opinii:




Opinia ważna 6 miesięcy

Pieczęć i podpis

MISTRZ KOMINIARSKI

Leszek Kierszka
71-081 Szczecin, ul. Piękna 9/18
tel. kom. 603 99 905
Nr uor. 341

Małkowskiego 6/3



Komin A

Przewód 1 - piec kaflowy m6

Przewód 2 - piec kaflowy m3 (do likwidacji) i m6

Przewód 3 - piec kaflowy m3 - po likwidacji do dyspozycji projektanta

Komin C

Przewód 1 - wentylacja mechaniczna m7

Przewód 2 - piec kaflowy m3 - po likwidacji do dyspozycji projektanta

Komin D

Przewód 1 - kocioł CO gazowy usługi

Przewód 2 - piec kaflowy m3 (do likwidacji), piec kaflowy m6

Przewód 3 - gazowy podgrzewacz wody m3(do likwidacji), gazowy podgrzewacz wody m6

Przewód 4 - wentylacja kuchni m3, m6, m9

Przewód 5 - kocioł CO gazowy m9

MISTRZ KOMINIARSKI

Leszek Kierszka

71-081 Szczecin, ul. Piękna 9/18

tel. kom. 603 99 905

Nr upr 341