



Zakład Usług Kominiarskich i Wysokościowych

„KIER” Piotr Kierszka

Szczecin ul. Montera 1/16 71-835 nip 8522507570

Tel. 609-04-99-88 email kominiarz-szczecin@wp.pl

www.kominiarz-szczecin.prv.pl

Szczecin dnia...27-04-...2026....r

Protokół nr..19/04/26 . Z okresowej kontroli przewodów kominowych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego, sprawności urządzeń kominowych, przewodów wentylacyjnych, spalinowych w budynku będącym własnością:

.....Stbs.....

Położonym w.....Szczecin.....ul.....Rayskiego.....nr..27/4.....

Została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza kominiarskiego Pana *Piotr Kierszka* ... i przy współudzialeWŁAŚCICIELI.....w oparciu o:

Art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr. 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ :

1. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom w/w . Wykonane konstrukcje i inne elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

2. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają przepisom w/w . Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia a w szczególności:

.....Przewód wentylacji kuchni oraz przewód dla PG drożne , ciąg prawidłowy. Przewód od pieca kaflowego drożny, ciąg prawidłowy. Podłączenia do przewodów wspólne zgodne z przepisami na dzień ich wykonania.

Uwagi ogólne:W przypadku modernizacji lokalu dostosować do przepisów obowiązujących obecnie.....

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki, uszkodzenia, zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu, naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO....Kwiecień..2027...r

Protokół otrzymują:

1. Właściciel-Zarządca budynku
2. Właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego .
3. a/a.....

Podpis osób uczestniczących w kontroli:

.....
.....

Opiniodawca:

Mistrz Kominiarski

Piotr Kierszka nr upr.670

.....
.....
..... podpis.

*niepotrzebne skreślić