Zakład Usług Kominiarskich i Wysokościowych
„KIER" Piotr Kierszka
Szczecin ul. Monterska 1/16 71-835 nip 8522507570
Tel. 609-04-99-88 email kominiarz-szczecin@wp.pl
www.kominiarz-szczecin.prv.pl

Zakład Kominiarski „Kier" Piotr Kierszka 609-04-99-88

Szczecin dnia 27.04.2026 r

# Protokół nr. 49/04/26

## Z okresowej kontroli przewodów kominowych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego, sprawności urządzeń kominowych, przewodów wentylacyjnych, spalinowych w budynku będącym własnością:
STBS
Położonym w SZCZECIN ul. RAYSKIEGO nr. 24/4
Została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza kominiarskiego Pana Piotr Kierszka ... i przy współudziale .....WŁAŚCICIELI.....w oparciu o:

**Art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr. 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące normy techniczne.**

## W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ :

1. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom w/w . Wykonane konstrukcje i inne elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

2. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają przepisom w/w . Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia a w szczególności:
PRZEWODY W LOKALU DROŻNE WYKAZUJĄ PRAWIDŁOWY CIĄG, WENTYLACJA KUCHNI SPRAWNA, WENTYLACJA II KUCHNI SPRAWNA ZABEZPIECZONA WKŁADEM. PODŁĄCZENIA WSPÓLNE ZGODNE Z PRZEPISAMI NA DZIEŃ ICH WYKONANIA
Uwagi ogólne: W PRZYPADKU MODERNIZACJI LOKALU DOSTOSOWAĆ DO PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OBECNIE

**Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki, uszkodzenia, zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu, naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.**

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO KWIECIEŃ 2027 r

Protokół otrzymują:
1. Właściciel-Zarządca budynku
2. Właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego .
3. a/a.....

Podpis osób uczestniczących w kontroli:
.....
.....

Opiniodawca:
Mistrz Kominiarski
Piotr Kierszka nr upr.670
KIER Piotr Kierszka ul. Monterska 1/16, 71-835 Szczecin NIP 852-250-75-75
podpis.

*niepotrzebne skreślić