



Szczecin dnia 24-06-2025

OPINIA NR...P/09/06/25....

.....Projektowa.....

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w.....SZCZECIN.....ul.....MONTE CASSINOnr..3..... dotycząca mieszkania/lokalu ..9... Pan/PaniSTBS..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Pana Piotr Kierszka w celu :

- 1.Wskazania miejsca podłączenia.
- 2.Ustalenia prawidłowości podłączenia.
- ~~3.Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z czym stwierdzono co następuje :

1. Przewód(y) Nr 1,2..(patrz szkic na odwrocie) odpowiadają* ~~nie odpowiadają*~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może(moga)* ~~nie może(nie mogą)*~~ być przeznaczony(e) do podłączenia:.....
.....Nr 1 – CO GAZOWE kuchnia m9 (WYBUDOWAĆ)
.....
.....Nr 2 – Wentylacja kuchni m9..(WYBUDOWAĆ).....

2. Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania należy : - zapewnić stały dopływ powietrza , wykonać łącznik o przekroju 150mm z stali ocynkowanej. ZAPROJEKTOWAĆ I WYBUDOWAĆ PRZEWODY NR 1, 2

3. Urządzenie(a) podłączono Po wykonaniu zgłosić do rekontroli.*
..... prawidłowo-~~nie prawidłowo*~~

Rekontrola dnia.

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 07.07.1994.Dz. U. Nr 89, poz. 414, art. 7, ust. 2, pkt. 1 z dnia 25.08.1994r. Z późniejszymi zmianami. Przepisy wykonawcze Dz. U. Nr. 92 poz. 460 oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze z Rozp. M.S.W.i.A. Z dnia 16.06.2003r. Dz. U. Nr. 121 poz. 1138' oraz wydane przepisy szczegółowe i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinia ważna 6 miesięcy. Wydana na podstawie podłączeń z dnia kontroli !!!

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia..... podpis.....

Kontrolujący :
Mistrz kominarski
Piotr Kierszka

nr upr.670

KIER Piotr Kierszka
ul. 1/16 71-835 Szczecin
.....
podpis.

*niepotrzebne skreślić

- 1-10 co gazowe (zapiego:ekstrować i wybudować)
- 2-11 wentylacja pomieszczenia kotła Co gazowego (zapiego:ekstrować i wybudować)
- 3-olejowa wentylacja kuchenki I (pion wspólny)
- 4-olejowa wentylacja kuchenki II (pion wspólny)
- 5-zapęty
- 6-wkład-zapęty
- 7-zapęty
- 8-olejowa wentylacja kuchenki II (pion wspólny)

KIERPIENKierszka
ul. Monterska 1/16, 71-835 Szczecin
NIP 832-250-75-70